

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00-12:00 น.

ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอรรถจันภณ	ทองโสม	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. นางสาวปาริณีย์	บุญช่วย	คณะทำงานฯ	สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. นายอำพร	พีชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. นายอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
5. นายไมตรี	รอดพัน	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
6. นายประจวบ	พีชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
7. นายจรัญ	เข็มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
8. นายสมัคร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
9. ดร.จิราวรรณ	จำปานิล	คณะทำงานฯ เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้ร่วมเข้าประชุม

1. นายลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุซาดา
2. นายอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนหนองแฟบ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. นางสาวสินีนาง	ชนะบัลลัง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. นายพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายณพรัตน์	วงศ์อนุรักษชัย	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
5. นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. นางสาวรัชนิราวรรณ	กลิ่นเกษร	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรรถนัฏ ทองโลม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะรายละเอียดดังนี้

คุณอรรถนัฏ ทองโลม (ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการติดตั้งแผ่นกำบังบริเวณด้านข้างของอุปกรณ์ Mesh Belt Conveyor ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการมีแผนการดำเนินการเป็นอย่างไร

คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ได้ชี้แจงว่าทางโครงการอยู่ระหว่างการจัดหาแผ่นดังกล่าว เพื่อติดตั้งตามคำแนะนำที่ได้รับจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโครงการได้จัดให้มีการทำความสะอาดของอุปกรณ์ Mesh Belt Conveyor อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์ดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 การสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562) โดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

นางสาวสินีนัฐ ชันะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

- ☐ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 5 เที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.41-0.62 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.63 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 0.446
- ☐ ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 1,108.20 และ 1,134 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 1,908.57 และ 1,851.65 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 5,435,993 ลบ.ม./วัน เท่ากัน ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ☐ ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นปริมาณขยะไม่อันตรายของทั้ง 2 เดือนมีปริมาณเท่ากับ 21.57 และ 209.17 ตัน ตามลำดับ สำหรับปริมาณขยะอันตรายมีปริมาณเท่ากับ 50.34 และ 70.78 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
6 ก.ย. 62	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.94	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ก.ย. 62	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ก.ย. 62	Used heat insulation	H	1	0.75	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ก.ย. 62	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.43	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ก.ย. 62	อุปกรณ์ PPE ชำรุด	NH	1	0.07	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ก.ย. 62	หลอดไฟ	H	1	0.12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ

ตารางที่ 1 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
20 ก.ย. 62	Contaminated media	H	2	47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
22 ก.ย. 62	ซากสัตว์ทะเล (ซากเพรียง/ซากหอย/ขยะ)	NH	1	4.17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
30 ก.ย. 62	ซากสัตว์ทะเล (ซากเพรียง/ซากหอย/ขยะ)	NH	1	0.10	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ก.ย. 62	Dry Sludge	NH	1	15.44	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ก.ย. 62	ลังกระดาง	NH	1	0.35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
30 ก.ย. 62	ขวดแก้ว	NH	1	0.36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
30 ก.ย. 62	ขวดพลาสติก	NH	1	0.73	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
8 ต.ค. 62	ซากสัตว์ทะเล (ซากเพรียง/ซากหอย)	NH	1	7.46	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
8 ต.ค. 62	Contaminated media	H	1	5.8	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
9 ต.ค. 62	เศษเหล็ก	NH	5	58.84	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
9 ต.ค. 62	เศษไม้	NH	2	8.25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
10 ต.ค. 62	เศษเหล็ก	NH	3	41.93	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
10 ต.ค. 62	เศษไม้	NH	3	9.06	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
10 ต.ค. 62	พาสติกและไม้ยาง	NH	1	7.86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
21 ต.ค. 62	Contaminated media	H	2	45.93	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
21 ต.ค. 62	สายพานใช้แล้ว	NH	5	59.88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
22 ต.ค. 62	น้ำมันหล่อลื่น	H	1	6.04	บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
24 ต.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	13.36	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 ต.ค. 62	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	2.31	บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
29 ต.ค. 62	Used Battery	H	1	4.16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงฮวด หล่อหลอมโลหะ
30 ต.ค. 62	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	5.42	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	Used chemical containers	H	1	0.51	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	Contaminated media	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.08	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	หลอดไฟ	H	1	0.03	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	สารเคมีดับเพลิงและถังดับเพลิง ชำรุด	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 62	Sand Blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	2.86	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณเก่าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่มีปริมาณ 5,319.72 ตัน คิดเป็น 177.32 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 194 เที่ยว คิดเป็น 6.47 ครั้งต่อวัน และถ้ำลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือน 44,608.06 ตัน คิดเป็น 1,486.94 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,469 เที่ยว คิดเป็น 48.97 เที่ยว/วัน สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ปริมาณเก่าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เท่ากับ 5,385.85 ตัน คิดเป็น 173.74 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 197 เที่ยว คิดเป็น 6.35 เที่ยวต่อวัน และถ้ำลอยมีปริมาณ 48,948.09 ตัน คิดเป็น 1,578.97 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,647 เที่ยว คิดเป็น 53.13 เที่ยวต่อวัน

- ☐ ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด และอัตราการระบายของ SO₂ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และกำหนดให้มีอัตราการระบายของ SO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ☐ ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และอัตราการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วนและอัตราการระบายของ NO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ☐ ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ☐ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด
- ☐ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยการผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ☐ คุณอรอนภรณ์ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้เสนอแนะให้มีการควบคุมดูแลเรื่องควันที่ระบายออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศในช่วงที่มีการปิดซ่อมบำรุงในระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้สอบถามลักษณะของงานที่ดำเนินการซ่อมบำรุงว่าทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซ่อมบำรุงส่วนใดบ้าง
- ☐ ดร.จิราวรรณ จำปานิล (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงของโครงการ ว่าเป็นงานตรวจสอบในส่วนสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในส่วน Stream Boiler และงานดูแลบำรุงรักษาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน จึงใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน
- ☐ คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) : ได้เสนอแนะให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของงานชุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือให้กับทางชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยกำชับให้มีการแจ้งข่าวทั้งกรณีที่ยังไม่มีความคืบหน้าและความคืบหน้าของโครงการ
- ☐ ดร.จิราวรรณ จำปานิล (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ชี้แจงว่า โครงการยังคงอยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMs สถานี D วัดมาบชูลุด



รูปที่ 1 การเข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



รูปที่ 2 การเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMs
สถานี D วัดมาบชลุต

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการทำเหมืองถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 1/2563) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.

นางนงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม