

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration

รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัฐพล	นิธิสุนทรวิทย์	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. นางสาวปาริณี	บุญช่วย	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. นายอำพร	พีชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. นายประจวบ	พีชพันธุ์	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
5. นายอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
6. นายไมตรี	รอดพัน	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
7. นายเจริญ	เข็มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
8. นางสาวสินีนาส	ขันธะบัลลัง	คณะทำงานฯ /เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
9. นายพรรัตน์	วงศ์อนุรักษชัย	คณะทำงานฯ/ ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง	คณะทำงานฯ	
2. นายอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ
3. นายสมักร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ
4. นายลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ
		ประธานชุมชนหนองแฟบ
		ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
		ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. นายชัชวาลย์	คงด้วง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. นายเกียรติศักดิ์	ประไชโย	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายอภิรักษ์	กาลวันตวานิช	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นายธนวัฒน์	อุปสิทธิ์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. นายฐาปนรักษ์	นิลเพชร	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
7. นางสาวศิริยาภรณ์	กันหาชน	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
8. นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอัฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ “ปั่นไปปล่อย” ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีระยะทางทั้งสิ้น 35 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้จะนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่มาบตาพุด และอื่น ๆ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และมีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

- ในรายงานการประชุมหน้าที่ 10 อุณหภูมิของน้ำที่ระบายออกจากหน่วยผลิตที่ 1 พบว่ามีอุณหภูมิประมาณ 37.3 องศาเซลเซียส แก้ไขเป็น มีอุณหภูมิประมาณ 39.3 องศาเซลเซียส

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 การประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวสินีนฐา ชันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ได้ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีปิดซ่อมบำรุงประจำปีของหน่วยการผลิตที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 9-30 กันยายน พ.ศ. 2561 และมีการกำหนดให้มีการซ่อมบำรุงใหญ่ในรอบ 10 ปี ของหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

นางสาวสินีนาวุ ชันชะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

- ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 4 เที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.36-0.43 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.61 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 0.61
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 1,056.81 และ 985.93 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 1,523.21 และ 1,770.64 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 5,435,993 ลบ.ม./วัน เท่ากันทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะอันตราย 2.94 และ 12.32 ตัน ตามลำดับ และขยะไม่อันตราย 16.64 และ 911.65 ตัน ตามลำดับทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ
2 พ.ค. 61	Dry sludge	NH	2	8.69	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 61	Cloths and gloves contaminated with grease	H	1	1.93	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.34	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon)	H	1	0.4	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 61	Fluorescent	H	1	0.05	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.22	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 61	Dry sludge	NH	2	7.95	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
6 มิ.ย. 61	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	5.61	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	6	60.34	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	1	9	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ฝุ่นถ่าน	NH		1.45	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	1	8.35	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ฝุ่นถ่าน	NH		1	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	1	9	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ฝุ่นถ่าน	NH		2	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	1	8.46	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 61	ฝุ่นถ่าน	NH		1	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
12 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	10	91.89	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	10	101.3	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
15 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	10	102.92	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
18 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	10	102.84	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 61	เศษเหล็ก	NH	2	13.96	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
19 มิ.ย. 61	เศษไม้	NH	2	5.14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
19 มิ.ย. 61	สายพานที่ใช้แล้ว	NH	1	10.41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ

**ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561**

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
20 มิ.ย. 61	เศษเหล็ก	NH	4	31.18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	เศษไม้	NH	1	2.97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	เศษยาง	NH	1	2.61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	6	56.66	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 61	ซากสัตว์ทะเล	NH	2	8.13	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 61	ขวดพลาสติก	NH	1	0.65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	ขวดแก้ว	NH	1	0.28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	กระดาษย่อย	NH	1	0.36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	ลังกระดาษ	NH		0.09	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
20 มิ.ย. 61	เศษเหล็ก	NH	1	0.71	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
21 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	10	101.37	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 61	ถังน้ำมันที่ใช้แล้ว/น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	7.7	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
21 มิ.ย. 61	ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี	H	1	0.05	บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด
22 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	8	89.69	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
22 มิ.ย. 61	ซากสัตว์ทะเล	NH	2	8.94	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 61	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	4	42.07	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 61	ซากสัตว์ทะเล	NH	2	10.47	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

**ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561**

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
27 มิ.ย. 61	ซากสัตว์ทะเล	NH	2	9.81	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	Dry sludge	NH	2	10.93	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	อุปกรณ์ PPE ขำรด	NH	1	0.05	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	โฟมกันกระแทก			0.01	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.9	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand from RO system and wastewater treatment plant	H		0.4	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	Fluorescent	H		0.04	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H		0.28	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 61	Cloths and gloves contaminated with grease	H	2	2.95	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยเถ้าหนัก มีปริมาณ 5,800.50 ตัน คิดเป็น 187.11 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 208 เที่ยว คิดเป็น 6.71 ครั้งต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณปริมาณการขนออกรายเดือน 52,333.91 ตัน คิดเป็น 1,688.19 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,772 เที่ยว คิดเป็น 55.55 เที่ยว/วัน สำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าประกอบด้วยเถ้าหนักเท่ากับ 5,403.17 ตัน คิดเป็น 180.11 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 194 เที่ยว คิดเป็น 6.47 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณ 50,089.74 ตัน คิดเป็น 1,669.66 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,662 เที่ยว คิดเป็น 55.40 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด และอัตราการระบายของ SO₂ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และกำหนดให้มีอัตราการระบายของ SO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิตไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที

- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และอัตราการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายของ NO_2 ของทั้ง 2 หน่วยผลิตไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด) ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 43 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และกำหนดให้มีอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต ไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ ชุมชนทั้ง 4 สถานี ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) มีค่าเป็นไปตามที่ มาตรฐานฯ กำหนด
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วย การผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทุกดัชนีมีค่า เป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้

- นายเจริญ เข้มกลัด (กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแปน) : ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการกำจัดซาก สัตว์ทะเล เช่น แมงกะพรุน หรือหอยชนิดต่างๆ ว่าทางบริษัทที่รับและนำไปกำจัดนั้น ใช้วิธีใดในการกำจัด
- นางสาวสินีนารุ ชันชะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ชี้แจงว่าเศษซากสัตว์ทะเล ทางบริษัท ผู้รับไปกำจัดใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งโครงการจะประสานกับบริษัทผู้รับและนำไปกำจัด ให้เข้ามารับทุกครั้งที่มี การทำความสะอาด Bloom ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าคลองส่งน้ำหล่อเย็น เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน
- นายเจริญ เข้มกลัด (กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแปน) : ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้รัฐวิสาหกิจ ชุมชนสามารถนำแมงกะพรุนไปแปรรูป ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นจึงขอสอบถามเพิ่มเติม ว่า ทางโครงการได้มีการพิจารณาว่าเศษซากแมงกะพรุนนั้น สามารถถูกพิจารณาเป็นขยะทั่วไปได้หรือไม่
- นางสาวสินีนารุ ชันชะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ชี้แจงว่าในการกำจัดเศษซากแมงกะพรุน ของโครงการนั้น เป็นการกำจัดซากแมงกะพรุนที่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ อีกทั้งยังพบว่ามีการปะปนกับ เศษขยะอื่นๆ ที่ลอยมาติดกับ Bloom ซึ่งทางโครงการได้มีการพิจารณาและเล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการ เกิดกลิ่นรบกวน จึงได้มีการประสานไปยังบริษัทที่เป็นผู้รับกำจัดขยะอุตสาหกรรม รับและนำไปกำจัด ต่อไป
- นายอัฐพล นิธิสุนทรวิทย์ (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้สอบถามเกี่ยวกับ การตั้งค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติ (Alarm) ของผลการตรวจวัดบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นทั้ง 2 หน่วยผลิต หรือผลการตรวจวัดคุณภาพอื่นๆ ที่เป็นระบบออนไลน์ ได้มีการกำหนดสัญญาณเตือนหรือไม่ หาก มีผลการตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งในการประชุมในครั้งถัดไปควรนำเสนอ ให้กับคณะทำงานฯ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของระบบ

3.3 การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

นายพนรัตน์ วงษ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว แสดงดังรูปที่ 1



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.onep.go.th

รูปที่ 1 สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ

การเข้าติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะดังนี้

- นายอัฐพล นิธิสุนทรวิทย์ (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้สอบถามว่าในช่วงระหว่างการติดตามตรวจสอบบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการ พบว่ามีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด COD online และมีการติดป้ายกำกับว่า “อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ” ดังนั้นจึงขอสอบถามว่า ในการติดตั้งเครื่องตรวจวัด COD online นั้นเป็นการติดตั้งโดยโครงการเอง หรือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่อย่างไร หากเป็นการติดตั้งตามที่กฎหมายนั้น มีการนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการใดบ้าง นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามเกี่ยวกับอักษรย่อ SV ปรากฏบริเวณหน้าจอแสดงผลการตรวจวัดความดัน (Pressure Indicator) แสดงดังรูปที่ 2 คือค่าอะไร และค่าที่เหมาะสมนั้นมีค่าเท่าไร



รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการตรวจวัดความดัน (Pressure Indicator)
บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการ

- นายไมตรี รอดพัน (กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตาควน) : ได้เสนอแนะว่าเกี่ยวกับการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นประจำทุกปีนั้น ว่าควรมีการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานภายในท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนการใช้บริการของรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ

- นายอัฐพล นิธิสุนทรวิทย์ (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโครงการว่า ในช่วงก่อนการปิดซ่อมบำรุงของโครงการนั้น ควรมีการนำเสนอรายละเอียดแผนงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การจัดการด้านสุขาภิบาล การเตรียมบริเวณพื้นที่ที่พักคนงาน การจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น และนำเสนอให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบก่อนการเริ่มกิจกรรมการปิดซ่อมบำรุงของโครงการ

- นายไมตรี รอดพัน (กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) : ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบเห็นการดำเนินกิจกรรมทางเรือบริเวณสายส่งสัญญาณ ที่ตั้งอยู่ด้านนอกของพื้นที่โครงการ (บริเวณทะเล ผีเงาะสะเกิด) ซึ่งทางชุมชนไม่ได้รับทราบแต่อย่างใด

- นายอภิรักษ์ กาลวันตวานิช (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : โครงการได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกิจกรรมการดูแลรักษาสายส่งสัญญาณ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้โครงการได้มีการประสานขอความร่วมมือกับ กฟผ. ให้มีการประสานแจ้งไปยังสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังชุมชนเพื่อให้รับทราบในการดำเนินงานในครั้งต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 5/2561) กำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุฯ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

นางสาวนนท์ วรรณโกวิท

นางสาวนนท์ วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม