

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ
ครั้งที่ 4/2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator (ห้อง 101) อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวัชรศักดิ์	เกิดมณี	(ผู้แทน) ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณปาริณีย์	บุญช่วย	คณะกรรมการ	สำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. คุณอำพร	พิชพันธุ์	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. คุณจำเนียร	อ่องละออ	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
5. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
6. คุณณัฐพล	รอดพัน	(ผู้แทน) กรรมการ	ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
7. คุณสมักร	อ่องละออ	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
8. คุณลำเพย	แว่วเสียง	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
9. คุณจรัญ	เข็มกลัด	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
10. คุณพชร	เชื้อทอง	คณะกรรมการ และเลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
11. คุณนงนภัส	วรรณโกวิท	คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง			
2. คุณอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนหนองแฟบ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. คุณชาติรี	โชคประยูรเขียว	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. คุณอนันท์	กาลวันตวานิช	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. คุณภาณี	พุทธาจุ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายรัชศักดิ์ เกิดมณี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ลงวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ลงวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566) โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 6 เที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.41-0.49 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.55 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่ากับร้อยละ 0.43 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละปี มีปริมาณกัมมะถันเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 482,956-499,776 เมกกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 483,775-499,996 เมกกะวัตต์ และปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 176,514-183,964 ตัน และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 175,660-182,520 ตัน
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เฉลี่ย 742.03-856.93 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เฉลี่ย 1,850.82- 2,223.39 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่ากับ 5,435,993 ลบ.ม./วัน เท่ากัน ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นปริมาณขยะไม่อันตรายมีปริมาณอยู่ระหว่าง 85.00-129.26 ตัน สำหรับปริมาณขยะอันตรายในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีปริมาณอยู่ระหว่าง 1.12-3.58 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่เก็บขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2

BLCP POWER

ข้อมูลการจัดการของเสีย

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีกำจัด
15-May-23	สายพานใช้แล้ว	NH	10	91.83	บริษัท สามศรีวิชัยกิจ จำกัด	011 - คัดแยกประเภท เพื่อนำมาขจัด
19-May-23	Dry Sludge	NH	1	21.09	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	071- สังกอบคานหลักสุขาภิบาล เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
	Check Filter	NH	1	0.41	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	อุปกรณ์ PPE จำกุด	NH	1	0.02	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
31-May-23	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	1.79	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	042 - ทำเชื้อเพลิงผสม
	หลอดไฟที่ไม่ใช้แล้ว	H	1	0.05	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	049 - นำกลับมามีประโยชน์ อีกด้วยวิธีอื่นๆ
	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.05	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	Contaminated media (gravel,sand,activated carbon,resin,check filter from RO system and Wastewater treatment plant)	H	1	1.69	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	042 - ทำเชื้อเพลิงผสม
	กากบ่น	NH	1	15.895	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	071- สังกอบคานหลักสุขาภิบาล เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
	อุปกรณ์ PPE จำกุด	NH	1	0.005	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	Used heat insulation	NH	1	0.01	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	

หมายเหตุ : NH คือ Non-Hazardous Waste

H คือ Hazardous Waste

9

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566


BLCP POWER

ข้อมูลการจัดการของเสีย

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปรกฏและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีกำจัด
1-Jun-23	ซากสัตว์กระด	NH	2	37.93	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	071- สังกอบคานหลักสุขาภิบาล เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
2-Jun-23	ซากปลาสด	NH	1	0.46	บริษัท สามศรีวิชัยกิจ จำกัด	011 - คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
	ซากแก้ว	NH	1	0.78	บริษัท สามศรีวิชัยกิจ จำกัด	
	ถังกระด	NH	1	0.38	บริษัท สามศรีวิชัยกิจ จำกัด	
7-Jun-23	ซากสัตว์กระด	NH	1	12.90	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	071- สังกอบคานหลักสุขาภิบาล เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
16-Jun-23	กากบ่น	NH	1	21.79	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	Check Filter	NH	1	0.24	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
26-Jun-23	Dry sludge	NH	1	10.52	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	049 - นำกลับมำใช้ประโยชน์อีกด้ยวิธีอื่นๆ
	Used chemical containers	H	1	0.59	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	หลอดไฟที่ไม่ใช้แล้ว	H	1	0.06	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	
	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.07	บริษัท อีทีเอ็น จีเออร์ค เอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	075-นำกลำยในคานเฉพาะ สำหรับของเสียอันตราย
	สารเคมีดับเพลิงและถังดับเพลิงจำกุด	H	1	0.40	บริษัท บางปูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพิลท์ จำกัด	

หมายเหตุ : NH คือ Non-Hazardous Waste
H คือ Hazardous Waste

10

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย เถ้าหนักมีปริมาณอยู่ระหว่าง 4,792.53-11,932.55 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 174-432 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5.61-11.40 ครั้งต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือนอยู่ระหว่าง 48,618.16-51,012.56 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,602-1,686 ครั้ง คิดเป็น 53.40-54.39 ครั้งต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และอัตราการระบายของ SO₂ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้บางช่วงเวลาพบว่ามีปริมาณการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานฯ เนื่องจาก ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีการปรับสัดส่วนการระบายของอากาศเสียเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษ FGD อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังค่าการระบายอย่างใกล้ชิด สำหรับอัตราการระบายของ SO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้บางช่วงเวลาพบว่ามีปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานฯ เนื่องจาก ทั้ง 2 หน่วยผลิตมีการปรับกระบวนการผลิตในช่วงที่มีกาซ่อมบำรุงหม้อบดถ่านหิน ทำให้ช่วงที่มีการปรับกระบวนการผลิตเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสูงกว่าปกติ FGD อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังค่าการระบายอย่างใกล้ชิด สำหรับอัตราการระบายของ NO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566พบว่าผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าเป็นไปตามค่าในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานีระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามดังนี้

- คุณสมิคร อ่องละออ (กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน) ได้เสนอแนะว่าในการรายงานเรื่องการจัดการของเสียต่างๆ ของโครงการ โดยเฉพาะการจัดการซากสัตว์ทะเล ควรมีการเพิ่มเติมว่าเป็นซากสัตว์ทะเลชนิดใด และซากสัตว์ทะเลดังกล่าวเกาะติดตาข่ายที่โครงการวางไว้บริเวณคลองส่งน้ำหล่อเย็น เพื่อคัดกรองขยะไม่ให้หลุดเข้าไปในระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงจำเป็นต้องมีการนำตาข่ายที่มีซากสัตว์ทะเลออกไปกำจัด ดังนั้นจึงส่งให้มีปริมาณของเสียประเภทซากสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด

● คุณธวัชศักดิ์ เกติมณี (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) ได้เสนอแนะว่าโครงการควรมีการปรับแก้คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดการของเสียประเภทซากสัตว์ทะเล ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 แสดงดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามดังนี้

- นายจรัญ เข้มกลัด (กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแปบ) ที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เคยมีการศึกษาว่ามีตะกอนถ่านหินสะสมอยู่ในตะกอนดิน บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จึงสอบถามว่าในปัจจุบันโครงการยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่
- นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด) ชี้แจงว่าโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้มีการเก็บตัวอย่างตะกอนดินบริเวณท่าเทียบเรือ และนำมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของถ่านหินในตะกอนดินหรือไม่ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ที่ผ่านมามีผลการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง ไม่พบว่าการปนเปื้อนของถ่านหินในตะกอนดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเทียบเรือของโครงการแต่อย่างใด

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ
(ครั้งที่ 5/2566) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการ จะประสานแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

นงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม