

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration

รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีชา	รุ่งรัตน์	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ที่ปรึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. นายสนธิ	คชวัฒน์	คณะทำงานฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
3. นายอรรถนัฏ	ทองโสม	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. นายรอฮีม	ปัตเยนใจ	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนอิสลาม
5. นายไพโรจน์	สุวรรณวิจิตร	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนหนองน้ำเย็น
6. นายประวิทย์	วงษ์ศรยา	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
7. นายสมนึก	เผือกพิพัฒ	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน
8. นายสุระพงษ์	โป๊ะบุญขึ้น	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนตลาดมาบตาพุด
9. นางสาวพิมพ์ชนนัท	เจริญผล	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
10. ดร.จิราวรรณ	จำปานิล	คณะทำงานฯ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
11. นางสาวสินีนารัฐ	ชนะบัลลัง	คณะทำงานฯ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง			
2. นายอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงานฯ	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
3. นายบวรวิธ	ภุชงค์	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนซอยร่วมพัฒนา
4. นายอดุลย์	อุดมวรุฒิ	คณะทำงานฯ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นายศุภณัฐรัฐ	คุณธนกาญจน์	คณะทำงานฯ	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประจวบ	พีชพันธ์ุ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
2. นายประเสริฐ	จันโพธิ์เตี้ย	ผู้แทนชุมชนห้วยโป่ง 1
3. นายวีระพล	พวงพิทยาวุฒิ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายชัชวาลย์	คงด้วง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นายธนวัฒน์	อุปสิทธิ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. นายสัจจะ	วิบูลย์ลักษณ์กุล	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
7. นางสาวปฐริกา	อัครพันธ์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
8. นายพร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
9. นายณพรัตน์	วงศ์อนุรักษชัย	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
10. นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปรีชา รุ่งรัตน์ ประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ประธานได้กล่าวขอบคุณต่อคณะทำงานฯ ทุกท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นอย่างดี รวมทั้งกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการดูแลในภาคสังคม เช่น การจัดให้มีโครงการพัฒนาอาชีพ และโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คุณวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นอุตสาหกรรมอากาศยาน การขยายรางรถไฟทางคู่ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้แล้วยังมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมในภาคส่วนของการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดระยอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ความก้าวหน้าและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

ดร.จิรवारณ จำปานิล ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังนี้

- ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 2 เทียวเรือ มีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.22-0.50 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุก เทียวเรือร้อยละ 0.51 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเทียวเรือ มีปริมาณ กำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ 0.41 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดไว้ ให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เฉลี่ย 1,753.77 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 1,425.71 ลบ.ม./วัน น้ำทะเลที่เข้า-ออกจากระบบน้ำหล่อ เย็น เฉลี่ย 5,435,993 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ คุณภาพน้ำทิ้งฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอก พื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะอันตราย 3.49 ตัน และขยะไม่อันตราย 24.45 ตัน
- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยเถ้าหนัก 6,037.04 ตัน คิดเป็น 201.23 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเทียวขนส่งรวม 218 เทียว คิดเป็น 7.27 เทียว/วัน และเถ้าลอย 53,174.40 ตัน คิดเป็น 1,772.48 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเทียวขนส่งรวม 1,752 เทียว คิดเป็น 58.4 เทียว/วัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบว่า ปริมาณการระบาย SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) NO_x (ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และ ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออก จากปล่องเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ ชุมชนทั้ง 4 สถานี พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้น เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ผลการติดตามตรวจสอบ ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วย การผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไป ตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3 การประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ของโครงการ

นางสาวปฐริกา อัครพันธ์ นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CSR ของโครงการ ดังมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันได้จัดให้มีกิจกรรมฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากุ้งของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน และจัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุทำอวนปู ให้สมาชิกประมง 74 คน จาก 6 กลุ่ม สำหรับการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ให้แก่ประมง เบื้องต้นมี 8 กลุ่มประมงที่ทำอยู่ อีก 6 กลุ่มประมงไม่มีกองทุนออมทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3.2 การฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด

โครงการได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย การอนุบาลปะการัง การวางปะการังเทียม ปัจจุบันสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคที่ 1 ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตทั้งวางปะการังเทียมต่อกองทัพเรือ กรมประมง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดวางปะการังเทียมจำนวน 400 ก้อน วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สำหรับงานพิธีทั้งปะการังเทียม และการอนุบาลปะการัง จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงปากคลองตากวน นอกจากนี้แพอนุบาลปะการัง (รูปที่ 1) ได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างเกาะสะเก็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังทำแผงอนุบาลปะการัง จำนวน 100 แผง (รูปที่ 2) และจะเริ่มอนุบาลปะการังจำนวน 2,000 กิ่ง ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รูปภาพแสดงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2



รูปที่ 1 แพอนุบาลปะการังของโครงการ



รูปที่ 2 แผงอนุบาลปะการังของโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3.3 โครงการเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

การดำเนินกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฮอร์โมน จุลินทรีย์ ดินหอม ดินหมัก โดยใช้วัสดุที่มีอยู่สวน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของดอก ใบ ลำต้น ผลผลิต และฆ่าแมลงศัตรูพืช กำจัดวัชพืช และเตรียมทำแนวกันชนระหว่างสวน นอกจากนี้ได้ยื่นขอรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย จากกรมวิชาการเกษตร และนำเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่เพื่อให้ คำแนะนำปรับปรุงภายใน 1 ปี อีกทั้งเพื่อเป็นการจัดทำรายละเอียด Detail Design ของทั้ง 18 แปลง เพื่อกำหนดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้แผนการในขั้นต่อไปคือการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแผนการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้

- 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลุ่มประมงเรือเล็กท้ายอด
- : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้รับการตรวจประเมินโรงงาน ภายใต้ โครงการ “ธงขาวดาวเขียว” โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ สำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (สทร.)
- 2-3 และ 6,8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ทำดีถวายในหลวง
- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ชุมชนเกาะกก
- 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวนอ่าวประตุ
- 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
- 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินการทึ่วางปะการังเทียม 400 ก้อน ข้างเกาะสะเก็ด
- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจัดประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 4/2559 ณ อาคารเคียงสะเก็ด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2559

ไม่มี

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าฯ และทำเหมืองถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าฯ และทำเหมืองถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีประเด็นที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 1/2560) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

นางนงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม