

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration

รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภัทราวดี	พันธุ์นันท์	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. นางสาวปาริณี	บุญช่วย	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. นายอำพร	พิชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประตู
4. นายประจวบ	พิชพันธุ์	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนรอกยายชา
5. นายอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประตู
6. นายไมตรี	รอดพัน	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
7. ดร.จิรารรณ	จำปานิล	คณะทำงานฯ /เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
8. นายนพรัตน์	วงศ์อนุรักษชัย	คณะทำงานฯ/ ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง			
2. นายอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนหนองแฟบ
3. นายสมัคร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
4. นายจรัญ	เข้มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
5. นายลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. นายอภิรักษ์	กาลวันตวานิช	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. นางสาวสินีนารถ	ชนะบัลลัง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นางสาวกมลวรรณ	ไชยลม	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภัทราวดี พันธุ์นนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม “Care Life Drive Safe : ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว หวังรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การสืบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 แผนการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

นายพรรัตน์ วงศ์อนุรักษชัย (ยูเออี) ได้นำเสนอร่างแผนการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พร้อมทั้งการกำหนดพื้นที่ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

**แผนการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
: การกำหนดพื้นที่ลงติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

การติดตามตรวจสอบ	พ.ศ. 2562											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ภายในพื้นที่โครงการ	23											
วันที่ติดตามตรวจสอบ	พื้นที่ที่กำหนด เพื่อลงติดตามตรวจสอบ				มาตรการที่เกี่ยวข้อง							
ครั้งที่ 1 : 23 มกราคม พ.ศ. 2562	- บริเวณลานกองถ่านหิน/ลานกองเถ้า (ชั่วคราว) - ห้องควบคุมสายพานลำเลียงถ่านหิน (CCR) - วิธีการตรวจสอบอุณหภูมิถ่านหิน				มาตรการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ							
ครั้งที่ 2 : มีนาคม พ.ศ. 2562	- บริเวณพื้นที่ท่าเรือโครงการ - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรือบรรทุกถ่านหินเข้าเทียบท่า				มาตรการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (บริเวณพื้นที่ท่าเรือ) มาตรการด้านคมนาคมทางน้ำ							
ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม พ.ศ. 2562	- การเตรียมความพร้อมของกิจกรรมการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ - ระบบการจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำหล่อเย็น (outfall)				มาตรการด้านคมนาคมทางน้ำ มาตรการด้านการจัดการของเสีย มาตรการด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล							

**แผนการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562
: การกำหนดพื้นที่ลงติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)**

วันที่ติดตามตรวจสอบ	พื้นที่ที่กำหนด เพื่อลงติดตามตรวจสอบ	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม พ.ศ. 2562	บริเวณจุดขนถ่ายถ่านหิน/ถ่านหินในโครงการฯ และชั้นคอนกรีต	มาตรการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มาตรการด้านคมนาคมทางบก
ครั้งที่ 5 : กันยายน พ.ศ. 2562	การจัดเตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่างๆ กรณีกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี พ.ศ. 2562	มาตรการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ครั้งที่ 6 : พฤศจิกายน พ.ศ. 2562	- บริเวณที่พักขยะ โรงงานอุตสาหกรรม - บริเวณที่พักขยะทั่วไปของโครงการ	มาตรการด้านการจัดการของเสีย

**รูปที่ 1 แผนการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

นางสาวสินีนารถ ชันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

- ☐ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 2 เทียวเรือ มีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.26-0.41 ในปีที่ผ่านมามีค่าปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเทียวเรือร้อยละ 0.61 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเทียวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 0.42
- ☐ ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 1,316.17 และ 2,002.35 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 817.10 และ 1,296.82 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 2,717,996.50 และ 4,383,865.32 ลบ.ม./วัน เท่ากันทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ☐ ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นปริมาณขยะไม่อันตรายของทั้ง 2 เดือนมีปริมาณเท่ากับ 107.15 และ 142.32 ตัน ตามลำดับ สำหรับปริมาณขยะอันตรายมีปริมาณเท่ากับ 30.21 และ 42.90 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
5 พ.ย.61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย.61	Used chemical containers	H	1	0.63	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย.61	Used heat insulation	H	1	0.70	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย.61	ใบเจียร	H	1	0.36	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย.61	Ceramic	NH	1	0.07	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 พ.ย.61	Dry Sludge	NH	1	17.58	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	5.85	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
12 พ.ย.61	Used chemical containers	H	1	0.50	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	Used heat insulation	H	1	0.49	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	Contaminated media (gravel, activated carbon, san, resin, filter from RO and WTP system	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	ใบเจียร	H	1	0.53	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย.61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.26	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย.61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.71	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย.61	Used chemical containers	H	1	1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย.61	Used heat insulation	H	1	1.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย.61	Contaminated media (gravel, activated carbon, san, resin, filter from RO and WTP system	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย.61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.05	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย.61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย.61	Used chemical containers	H	1	0.33	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย.61	Used heat insulation	H	1	3.44	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย.61	ใบเจียร	H	1	0.29	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
23 พ.ย.61	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	2	43.49	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย.61	Dry sludge	NH	1	15.6	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 พ.ย.61	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	13.83	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย.61	อิฐทนไฟ	NH	1	16.12	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
29 พ.ย.61	ขวดพลาสติก	NH	1	0.43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
29 พ.ย.61	ขวดแก้ว	NH	1	0.66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
29 พ.ย.61	กระต่ายย่อย	NH	1	0.2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
30 พ.ย.61	Used chemical containers	H	1	0.86	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย.61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.93	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย.61	Used heat insulation	H	1	0.76	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย.61	Contaminated media (gravel, activated carbon, san, resin, filter from RO and WTP system	H	1	0.02	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย.61	ใบเจียร	H	1	0.35	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
6 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.37	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H	1	1.20	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ธ.ค. 61	ใบเจียร	H	1	0.11	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ธ.ค. 61	อุปกรณ์ PPE ขำรุติ	NH	1	0.02	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
7 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.69	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
7 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
7 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H		0.50	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
7 ธ.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H		0.05	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิภูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ
7 ธ.ค. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.35	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	หลอดไฟ	H	1	0.02	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H	1	1.7	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H	1	1.86	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ธ.ค. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.38	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	0.82	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	3.78	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.6	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.8	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
20 ธ.ค. 61	เศษไม้	NH	2	8.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ
20 ธ.ค. 61	เศษเหล็ก	NH	1	6.35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
21 ธ.ค. 61	เศษเหล็ก	NH	5	81.69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
21 ธ.ค. 61	เศษยาง	NH	1	8.33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
24 ธ.ค. 61	Dry sludge	NH	1	14.25	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ธ.ค. 61	เศษไม้	NH	4	12.77	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
24 ธ.ค. 61	เศษเหล็ก	NH	3	8.33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โชคชัย รวมเศษ
25 ธ.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	2	11.98	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	0.71	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.25	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อน	NH	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	สารเคมีที่ไม่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ เคมี	H	1	0.17	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, san, resin, filter from RO and WTP system	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 ธ.ค. 61	น้ำมันเปื้อนน้ำมัน	H	1	6.32	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 ธ.ค. 61	สารเคมีดับเพลิงและถังดับเพลิงชำรุด	H	1	1.38	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยเถ้าหนัก มีปริมาณ 4,083.43 ตัน คิดเป็น 131.72 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 153 เที่ยว คิดเป็น 4.94 ครั้งต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือน 24,570.37 ตัน คิดเป็น 792.59 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 826 เที่ยว คิดเป็น 26.63 เที่ยว/วัน สำหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าประกอบด้วยเถ้าหนักเท่ากับ 7,422.78 ตัน คิดเป็น 239.51 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 278 เที่ยว คิดเป็น 8.97 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณ 44,931.18 ตัน คิดเป็น 1,449.39 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,473 เที่ยว คิดเป็น 47.52 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด และอัตราการระบายของ SO₂ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และกำหนดให้มีอัตราการระบายของ SO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และอัตราการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายของ NO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด) ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ยกเว้นบริเวณวัดมาบชวลูในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่พบว่ามีปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ โดยมีสาเหตุจาก อุปกรณ์สกปรก และมีน้ำเข้ามาในอุปกรณ์ จึงเกิดคราบฝุ่นที่กระตาศกรองส่งผลให้ค่าฝุ่นที่ตรวจวัดได้สูงเกินกว่าค่าฝุ่นที่ตรวจวัดได้จริง โครงการจึงทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ และสถานีซอยเทอดไทยมุสลิมในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากสภาพอากาศตามฤดูกาล นอกจากนี้ ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณสถานีซอยเทอดไทยมุสลิม ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่จากการตรวจสอบทิศทางลม ณ สถานีดังกล่าว พบว่าพัดมาจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ กล่าวคือ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในช่วงวันดังกล่าวที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด

- ☐ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วยการผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

☐ นายอนุชิต แสงหา (กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่) : ได้กล่าวว่า ในบางครั้งจะพบว่าการลักลอบการเผาถ่าน/ขยะในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งตามชุมชนต่างๆ ซึ่งเคยได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการปราบปรามกิจกรรมดังกล่าว และสามารถหยุดการลักลอบการเผาถ่านได้ในระยะหนึ่ง แต่ต่อมาพบว่า มีบุคคลบางกลุ่มยังคงลักลอบเผาถ่าน/ขยะ อยู่ ดังนั้นจึงต้องคอยสอดส่อง และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 การประชาสัมพันธ์เรื่องการเยี่ยมชมดูงานของคณะทำงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวสินีนารถ ชันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ได้นำเสนอรายละเอียดของสถานที่ศึกษาดูงานของโครงการ จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
- 2) ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของบริษัท ปตท.
- 3) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ตั้งอยู่ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

☐ นายอนุชิต แสงหา (กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่) : ได้เสนอแนะว่าโครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน และไม่ควรถูกกำหนดระยะเวลาให้กระชั้นชิดจนเกินไป

☐ นายไมตรี รอดพัน (กลุ่มประมงเรือพื้นบ้านปากคลองตากวน) : ได้เสนอแนะว่าโครงการควรมีการสรุปรายละเอียดของสถานที่ที่ได้นำเสนอนั้น นำไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคณะทำงานฯ (แอปพลิเคชันไลน์) เพื่อให้คณะทำงานฯ ท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ

4.2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ

การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบบริเวณลานกองถ่านหิน/ลานกองเถ้า (ชั่วคราว) ห้องควบคุมสายพานลำเลียงถ่านหิน (CCR) พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิถ่านหิน โดยคุณชัชวาลย์ คงด้วง และคุณอภิรักษ์ กาลวันตานิช แสดงดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4

สำหรับการนำเสนอรายละเอียดเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรือบรรทุกถ่านหินเข้าเทียบท่าของโครงการ จะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป



รูปที่ 2 การนำเสนอวิธีการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิถ่านหิน



รูปที่ 3 การฉีดพรมน้ำบริเวณลานกองถ่านหิน และสายพานลำเลียงถ่านหิน



รูปที่ 4 การติดตามตรวจสอบบริเวณลานกองถ่าน (ชั่วคราว)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การนัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 2/2562) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

นางนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนภัส วรรณโกวิท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม